

MØTEINNKALLING

Utviklingsutvalget

Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 11.05.2010 kl 19.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Leder	Willy Holmgren KOBL
Nestleder	Øyvind Moberg Larsen SP
Medlem	Jorunn Mikkelsen SV
Medlem	Randi Solli Pedersen AP
Medlem	Terje Wikstrøm AP

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.

Kvalsund 04.05.2010

Willy Holmgren (sign.)
leder

SAKSLISTE

**Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel**

23/10 09/979

**HAMMERFEST ENERGI NETT AS- KONSESJONSSØKNAD
FOR 66 KV-LEDNING PORSA - HØRINGSUTTAELSE**

24/10 10/53

**REGULERINGSPLAN NUSSIR – FORSLAG TIL PLANPROGRAM
- HØRINGSUTTAELSE**

Saksutredning ettersendes.

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget

Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen

Arkiv: T20 &18

Arkivsaksnr.: 09/979

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/10 Utviklingsutvalget

11.05.2010

**HAMMERFEST ENERGI NETT AS- KONSESJONSSØKNAD
FOR 66 KV-LEDNING PORSA - HØRINGSUTTALELSE**

Leders innstilling:

Utviklingsutvalget vedtar Kvalsund kommunens høringsuttalelse ifm søknad om konsesjon for en 18,1 km lang 66 kV kraftledning mellom Posa og Kvalsund.

SAKSGRUNNLAG:

18.03.2010 Brev fra NVE vedr. høring av søknad om konsesjon for en 18,1 km lang 66 kV kraftledning mellom Posa og Kvalsund.

SAKSOPPLYSNINGER:

Hammerfest Energi har engasjert Jøsok Prosjekt til å utarbeide søknad om konsesjon, ekspropiasjonstillatelse og forhåndstiltredelse. Bakgrunnen for planene er følgende:

- Eksisterende ledning er over 50 år gammel og tilstanden er av en slik at at ledningen bør ombygges i sin helhet.
- Det er ønskelig å øke kapasiteten og redusere nettapene.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune ønsker å komme med følgende høringsuttalelse til konsesjonssøknaden:

4.2 Transportanlegg. Adkomst.

For all motorisert ferdsel i utmark kreves en transportplan med beskrivelse av involverte kjøretøy, kjørefrekvens og tidsperioder for transport. Transportplanen sendes på høring til berørte reinbeitedistrikt/sidaer før den behandles av kommunen.

4.3 Trasebeskrivelse

Kommunen ønsker trasealternativ B ved Reinkalvelva da dette i minst mulig grad vil virke negativt på reindriften. Reinkalvelva ligger i et kjerneområde som er meget viktig for reindriften.

6.11 Avbøtende tiltak

Kvalsund kommune understreker viktigheten av å ta hensyn til naturen under gjennomføring av prosjektet. Det bør primært benyttes helikopter til transport av materiell inn i terrenget.

I den grad det er behov for transport langs bakken bør det primært transporteres med beltevogner på snøkladd mark, sekundært benyttes skogsmaskiner med gummibelter på sommertid. Opprydding og tilbakeføring av sår i naturen bør gjøres på en mest mulig skånsom måte. Kommunen forutsetter å delta på en sluttinspeksjon langs linjetraseen før prosjektet avsluttes.

Rådmannens tilråding:

Utviklingsutvalget vedtar Kvalsund kommunens høringsuttalelse ifm søknad om konsesjon for en 18,1 km lang 66 kV kraftledning mellom Posa og Kvalsund.

Geir Nesse
rådmann

Sak 24/10 – **REGULERINGSPLAN NUSSIR – FORSLAG TIL PLANPROGRAM**
- **HØRINGSUTTAELSE**

Sakspapirene/saksutredning ettersendes.